

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел. 46-19-84, факс 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № 27-Н/ОСН

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

22 февраля 2024 года

Управление Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, 9/1

Мною, Шевчук Надеждой Юрьевной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43» Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – МАОУ «Средняя школа № 43»), ИНН 4100014572, ОГРН 1024101015168, юридический и фактический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1.,

выявлены нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок Выполнения
1.	Устранить дефекты и повреждения (трещины, сколы краски, отслоение штукатурки) стен большого спортивного зала, раздевалки для мальчиков.	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	12.09.2024
2.	Обеспечить в учебных кабинетах №№ 16, 31, 34, 36 установку умывальных раковин в соответствии с нормативом высоты установки от пола до борта для детей 7 лет и старше - 0,7-0,8 м.	Таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21	12.09.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: МАОУ «Средняя школа № 43». Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1, тел./факс 46-19-84, 46-75-93, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 12.09.2024** с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Н.Ю. Шевчук

(ФИО)

С предписанием ознакомлен(а) «18» 02 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E-mail: school43_pkgo_41@kamgov.ru

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

